

Исх. № _____ от «___» _____ 2013г.

 Общество с ограниченной ответственностью
 «Форте Технолоджи энд Продакшн ГмбХ»
ИНН 6163076960 КПП 616401001
 Юго-Западный банк ОАО «Сбербанк России»
 г. Ростов-на-Дону
 Р/с 40702810352090003396
 К/с 30101810600000000602
БИК 046015602 ОКПО 79216358
ОГРН 1066163001222

**Генеральному директору ЗАО «Поток»
Иванникову Владиславу Ивановичу**

**Технические данные радиаторов отопления для включения в программу для расчета
отопления «ПОТОК»:**

Рабочее давление: 16 МПа

Испытательное давление: 27 МПа

Наименование	Размеры 1 секции, мм			Теплоотдача 1 секции ($\Delta t=70^\circ$), Вт	Вес 1 секции, кг	Объем 1 секции, л	Типовое кол-во секций
	Н высота	L длина	C глубина				
Alecord алюминиевые литые 350/80	413	80	80	155	0,8	0,28	4;6;8;10;12
Alecord алюминиевые литые 500/70	562	76	70	184	0,75	0,33	4;6;8;10;12
Alecord алюминиевые литые 500/80	565	80	78	190	0,85	0,28	4;6;8;10;12
Alecord алюминиевые литые 500/96	573	78	96	198	0,96	0,4	4;6;8;10;12

Рабочее давление: 30 МПа

Испытательное давление: 45 МПа

Наименование	Размеры 1 секции, мм			Теплоотдача 1 секции ($\Delta t=70^\circ$), Вт	Вес 1 секции, кг	Объем 1 секции, л	Типовое кол-во секций
	Н высота	L длина	C глубина				
Alecord биметаллический 500/80	560	80	80	190	1,51	0,18	6;8;10;12
Alecord биметаллический 500/100	555	80	96	195	1,5	0,3	6;8;10;12

Рабочее давление: 16 МПа

Испытательное давление: 26 МПа

Наименование	Размеры 1 секции, мм			Теплоотдача 1 секции ($\Delta t=70^\circ$), Вт	Вес 1 секции, кг	Объем 1 секции, л	Типовое кол-во секций
	Н высота	L длина	C глубина				
Oasis алюминиевые литые 350/80	413	80	80	155	0,8	0,28	4;6;8;10;12
Oasis алюминиевые литые 500/70	562	76	70	184	0,75	0,33	4;6;8;10;12
Oasis алюминиевые литые 500/80	565	80	78	190	0,85	0,28	4;6;8;10;12
Oasis алюминиевые литые 500/96	573	78	96	198	0,96	0,4	4;6;8;10;12

Рабочее давление: 30 МПа

Испытательное давление: 45 МПа

Наименование	Размеры 1 секции, мм			Теплоотдача 1 секции ($\Delta t=70^\circ$), Вт	Вес 1 секции, кг	Объем 1 секции, л	Типовое кол-во секций
	Н высота	L длина	C глубина				
Oasis биметаллический 350/80	413	80	80	140	1,4	0,18	6;8;10;12
Oasis биметаллический 500/80	560	80	80	190	1,51	0,18	6;8;10;12
Oasis биметаллический 500/100	555	80	96	195	1,5	0,3	6;8;10;12

Рабочее давление: 16 МПа

Испытательное давление: 26 МПа

Наименование	Размеры 1 секции, мм			Теплоотдача 1 секции ($\Delta t=70^\circ$), Вт	Вес 1 секции, кг	Объем 1 секции, л	Типовое кол-во секций
	Н высота	L длина	C глубина				
Halsen алюминиевые литые 500/80	580	80	77	200	0,96	0,32	4;6;8;10;12
Halsen алюминиевые литые 500/96	580	80	96	208	1,1	0,43	4;6;8;10;12

Рабочее давление: 30 МПа

Испытательное давление: 45 МПа

Наименование	Размеры 1 секции, мм			Теплоотдача 1 секции ($\Delta t=70^\circ$), Вт	Вес 1 секции, кг	Объем 1 секции, л	Типовое кол-во секций
	Н высота	L длина	C глубина				
Halsen биметаллический 500/80	560	80	80	200	1,5	0,3	6;8;10;12
Halsen биметаллический 500/100	568	80	96	204	1,82	0,38	6;8;10;12

Технический директор
ООО «Форте Т энд П ГмбХ»

Яричин М.А.